



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Уникальный номер аккредитованного лица RA.RU.710066

Юридический адрес:

156000, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 23;

Тел.: 8(4942)31-20-97 E-mail: central@fguz44.ru

Адреса мест осуществления деятельности:

156000, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, корп. 1, д. 23;

157003, Российская Федерация, Костромская область, г. Буй, ул. Свободного труда, лит. Б, д. 1а;

157300, Российская Федерация, Костромская область, г. Мантурово, ул. Больничная, д. 6.



**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Костромской области»

Разумовский С.Л.

06.03.2025 г.

**Экспертное заключение № 20 К-И**

о соответствии (не соответствии) продукции: фанера SVEZA OVERLAY березовая марки EXT/ФСФ  
требованиям нормативных документов

**Заказчик и его адрес:** НАО «СВЕЗА Мантурово», 157300, Костромская область, г. Мантурово, ул.  
Матросова, д.2 «б» ИНН 4404000349, ОГРН 1024401633948

**Изготовитель:** НАО «СВЕЗА Мантурово»

**Наименование продукции:** фанера SVEZA OVERLAY березовая марки EXT/ФСФ

**Основание для проведения экспертизы:** договор № 18122024 от 18.12.2024 г.

**Экспертное учреждение:** Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской  
области», Кострома, ул. Свердлова, корп.1, д. 23

**Врач-эксперт:** Дайкова Г.В.

**Для экспертизы представлены следующие документы:**

- заявка (договор № 18122024 от 18.12.2024 г.);
- акт приема образцов от 24.12.2024 г.
- протокол лабораторных испытаний № 17071 от 05.03.2025 г. аккредитованного испытательного  
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области»
- СТО 52654419-016-2024 «Фанера SVEZA OVERLAY березовая. Технические условия»

**Область применения, ингредиентный состав продукции:**

Фанера SVEZA OVERLAY березовая используется в качестве плиты основы для облицовывания  
бумажно-слоистыми пластиками и других интерьерных применений.

Фанеру SVEZA OVERLAY по степени водостойкости клеевого соединения и условиями использования изготавливают марки EXT/ФСФ – фанера повышенной водостойкости клеевого соединения, склеенная фенолформальдегидными клеями, для внутреннего и наружного использования.

Фанера SVEZA OVERLAY в зависимости от требований к внутренним слоям изготавливается двух типов: SVEZA OVERLAY Standart и SVEZA OVERLAY Premium.

Фанера SVEZA OVERLAY по степени механической обработки поверхности изготавливается шлифованная с двух сторон – S2S / III2.

#### **Санитарно-химическая и токсикологическая характеристика изделий.**

На исследование представлены образцы фанеры SVEZA OVERLAY березовой марки EXT/ФСФ.

Условия проведения испытаний: экспозиция образцов в климатической камере - 4 суток, насыщенность  $(1,00 \pm 0,05) \text{ м}^2/\text{м}^3$ , температура воздуха  $(23 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ , относительная влажность воздуха  $(50 \pm 3) \%$ , скорость воздухообмена  $(1,00 \pm 0,05) \text{ 1/ч}$ . Полная герметизация кромок.

#### **Санитарно-гигиенические и токсиколого-гигиенические исследования, органолептический анализ**

| Определяемые показатели              | Результаты исследования | Допустимые уровни |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| запах, балл                          | 1                       | не более 2        |
| аммиак, $\text{мг}/\text{м}^3$       | менее 0,04              | не более 0,04     |
| метанол, $\text{мг}/\text{м}^3$      | менее 0,0005            | не более 0,5      |
| фенол, $\text{мг}/\text{м}^3$        | $0,0019 \pm 0,0008$     | не более 0,003    |
| формальдегид, $\text{мг}/\text{м}^3$ | менее 0,003             | не более 0,01     |
| индекс токсичности, %                | 98,7                    | 80-120            |

#### **Радиологические исследования**

| Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Цезий-137, Бк/кг        | менее 3                 | не более 300           |

Миграция вредных химических веществ в окружающую среду не превышает допустимых значений. Индекс токсичности укладывается в интервал  $80 \leq it \leq 120 \%$ , следовательно, в исследованном воздухе отсутствуют водорастворимые вещества в токсичных концентрациях.

Удельная активность цезия-137 соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, утверждённым решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Протокол лабораторных испытаний № 17071 от 05.03.2025 г.).

**Маркировка** продукции в соответствии с нормативными документами:

- СТО 52654419-016-2024 «Фанера SVEZA OVERLAY березовая. Технические условия» п.4.5, п.4.7.2
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённые решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. №299

**Транспортирование фанеры** - в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировке необходимо избегать увлажнения фанеры SVEZA OVERLAY во избежание изменения геометрических, физических, качественных характеристик фанеры березовой и класса эмиссии. (СТО 52654419-016-2024 п. 7.1).

**Хранение фанеры** - в упаковке в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус  $40^\circ\text{C}$  до плюс  $50^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80% (СТО 52654419-016-2024 п.7.2).

#### **Заключение**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно- эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция** фанера SVEZA OVERLAY березовая марки EXT/ФСФ, выпускаемая по стандарту организации СТО 52654419-016-2024, **соответствует** Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, глава 2, раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Врач по общей гигиене, эксперт



Дайкова Г.В.