



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.44721

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора»,
Адрес: 196643, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Колпинский район, посёлок Понтонный,
улица Фанерная, дом 5. ИНН: 7817015769, ОГРН: 1027808750804, телефон: +7 (812) 648-16-15,
электронная почта: Uifk.office@sveza.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Акционерное общество «СВЕЗА Усть-Ижора»,
Адрес: 196643, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Колпинский район, посёлок Понтонный,
улица Фанерная, дом 5. ИНН: 7817015769, ОГРН: 1027808750804, телефон: +7 (812) 648-16-15,
электронная почта: Uifk.office@sveza.com

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс",
Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15,
пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Фанера березовая ламинированная марки ФСФ.
Выпускаемая по СТО 52654419-006-2018 с изм.1. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
16.21.12.119
код ТН ВЭД
4412 33 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - сильногорючие (Г4) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96;
группа дымообразующей способности - с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18);
группа токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний(исследований) №40196-ПРГ/ПБ-23 от 14.12.2023.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-
СТО 52654419-006-2018 с изм.1.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.12.2023 по 14.12.2028



Руководитель органа

В. Манохин
подпись

В.Н. Манохин

инициалы, фамилия

Эксперт

А.П. Бахтин
подпись

А.П. Бахтин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации