

### 3 квартал 2014 года.

1. За данный период аварийных отключений электрической энергии не было.
2. Резерв свободной мощности по питанию 35 кВ составляет 15 МВА.
3. Резерв свободной мощности по питанию 6 кВ составляет 20 МВА.
4. Величина максимальной резервируемой мощности:

	Величина максимальной мощности, МВт					Величина фактически потребляемой мощности, МВт					Резерв, МВт				
	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН	Всего	ВН	СН-I	СН-II	НН
Июль	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,4158	1,1212	0	1,2921	0,0025	5,7682	3,6788	0	2,0079	0,0815
Август	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,7348	1,2062	0	1,5258	0,0028	5,4492	3,5938	0	1,7742	0,0812
Сентябрь	8,184	4,8	0	3,3	0,084	3,7099	1,7568	0	1,9496	0,0035	4,4741	3,0432	0	1,3504	0,0805
3 квартал	8,184	4,8	0	3,3	0,084	2,9535	1,3614	0	1,5892	0,0029	5,2305	3,4386	0	1,7108	0,0811